

Definizione Indice di Rischio: $R = P \cdot D$

R = magnitudo del rischio

P = probabilità o
frequenza

D = danno

Scala dei valori

Rischio (R) = $1 \div 8$

R=1	Rischio non significati vo	Azioni migliorative da programmare a medio e lungo termine
R=2-3	Basso rischio	Azioni correttive/migliorative nel breve medio termine
R=4÷8	Medio rischio	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R>8	Alto rischio	Azioni correttive indilazionabili

Scala del Danno (D) e delle Probabilità (P) = $1 \div 4$

D=1→LIEVE	D=2→ME DIO	D=3→GRA VE	D=4→GRAVIS SIMO
P=1→IMPROBABILE	P=2→POC O PROBABILE	P=3→ PROBABILE	P=4→ALTAME NTE PROBABILE

PLESSO RIMAGGIO Via di Rimaggio, 4, Bagno a Ripoli	P	D	R = P*D	Intervento da effettuare entro	Effettuato il

COMPETENZE DELL'ENTE PROPRIETARIO

Si richiede programma di manutenzione periodica con annesso registro degli interventi, dell'UTA, delle canalizzazioni e della relativa pulizia filtri, sia dei fancoil che di eventuali split indipendenti ed autonomi dalla canalizzazione principale	2	3	6	30gg	
Si richiede programma di pulizia periodica delle griglie di raccolta delle acque presso i cortili interni alla scuola, poiché causa di allagamento la scorsa stagione	2	3	6	30gg	
Predisporre un programma di manutenzione periodica di tutti i coronamenti del plesso	1	3	3	60gg	
1. Primaria	1	3	3	30gg	Risulta ancora non attivo allarme antintrusione a causa di infiltrazioni meteoriche della scorsa stagione presso la zona del quadro elettrico generale: si richiede un verifica urgente
2. Primaria/Infanzia	1	3	3	90 gg	Verifica degli ancoraggi di tutti gli armadi e/o scaffalature

3. Primaria	Palestra: ripristinare corretta lunghezza di tende parasole che possono causare inciampo durante le attività	1	3	3	90 gg
4. Primaria	Verifica infiltrazioni meteo nel bagno dei 5 anni	1	3	3	90 gg

5. Primaria/Infanzia	Alzare posizione estintore n.6 -possibile rischio di urto durante il passaggio.	1	3	3	90 gg
6. Primaria -area esterna	Rischio di inciampo nel giardino ove insistono le fosse biologiche: possibile ampliamento della pavimentazione antitrauma sino al perimetro delle stesse, per uniformare in un unico livello il piano di calpestio	1	3	3	90 gg

COMPETENZE DELL'ENTE GESTORE

1 - Primaria e Infanzia	Evitare il posizionamento di suppellettili, piante e/o materiale ingombrante e pesante sopra armadiature e mensole (circolare informativa per il personale docente e non)	1	3	3	90 gg
2 - Primaria e Infanzia	Informare il personale preposto alle pulizie, di evitare di lasciare i carrelli con i prodotti detergenti incustoditi, ad esempio nei corridoi durante la pulizia nelle aule e/o spazi didattici in generale. Utilizzare gli appositi cestini trasportabili all'interno degli spazi da pulire (circolare informativa per il personale). Sarebbe opportuno quindi, verificare se il personale per le pulizie dispone dei cestini trasportabili da apporre sopra i carrelli, in modo tale da movimentarli manualmente durante l'operazioni di pulizia all'interno degli spazi didattici, evitando quindi di lasciare i prodotti detergenti incustoditi sopra i carrelli.	1	3	3	90 gg

NOTE A MARGINE:

1. Primaria	Palestra: visto il mancato utilizzo si richiede la rimozione delle pertiche				
-------------	---	--	--	--	--

Bagno a Ripoli, li, 19/01/12

In fede
Arch. Vincenzo Passarello R.S.P.P.
Vincenzo Passarello